QUALITÄTS-ZERTIFIKAT

Prüfbericht Nr.: KO-968-2015

A. Kolckmann GmbH

Verlegeunterlage „AKO ELASTIC 2,5 B1 schwarz“

Qualitäts-/Prüfmerkmal	Ergebnis
EN ISO 9239-1:2010	
Kritischer Wärmestrom (kW/m²):	10,7
Lichtschwächung (% x min.):	65
EN ISO 11925-2:2010	
Flammenausbreitung ≤ 150 mm:	erfüllt
Klassifizierung des Brandverhaltens gem. EN 13501-1:2010:	
Brandverhalten:	B_{fl}
Rauchentwicklung:	s1
Klassifizierung des Brandverhaltens:	B_{fl-s1}

iff–Institut für Fußbodenbau

Overath, November 2015

Institutsleitung: Torsten Grotjohann